

漏れ電流と推奨漏電ブレーカ容量

UPS名	漏洩電流値(基本波分)	推奨ブレーカ
SNU752/103TS	10mA	50mA
SNU103TT	18mA	50mA
SNU153/203TS	10mA	50mA
SNU153/203TT	18mA	50mA

(注)漏洩ブレーカは高周波対応しているものを使用してください。